ОБЩИЙ ЩИТ

LOGIIKKA
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОК100

LOGIIKKA
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОК200

LOGIIKKA
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ RK100

400 VAC

LAHH
LCH
LCL
LALL

БАК ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 3000 л

DN65/100 Давл.откр. 0,7 bar

DN20

1/2"

25/32

11/4"

DN25

DN50

DN100

DN40

DN32

DN65

DN15

1/2"

ХИМРЕАГЕНТ

НАСОС-ДОЗАТОР

230 V

230 V

СОЛЬ

ПРОБА

УСТАНОВКА УМЯГЧЕНИЯ

БАЙПАС

11/2"

Zn

20

КОНДЕНСАТ DN50

ОТ СЕТИ ВОДОПРОВОДА 3-6 бар

ВЫХОД ПАРА 6000 kg/h
5-10 bar, DN150

Давл.откр. 18 bar DN25/40

38 bar 3/4"

38 bar

38bar

ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ

ВЫПАР

ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОБ

ПРОБА

БАК ДЛЯ ПРОДУВКИ

ГОРЕЛКА GP-150M

ГАЗ
см.чертеж 21595

STEAM-3000
КОТЕЛ 1

STEAM-3000
КОТЕЛ 2

M01

M02

M03

M06

M07

M08

M11

Valmiste /Product	БМК 2 x Steam 3000 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА		Mittakaava/Scale	1:2	Vertaa/Compare
					Korvaa/Replaces
					Paino/Weight kg
STEAMRATOR OY 52300 RISTIINA FINLAND		Suunn./Design.	2010-04-19	JMa	Project/Projekti 386
		Pirt./Drawn			Piirustus numero/Drawing number 11208
		Hyv./Contr.			
		Osat. no/Part. no	70010386		

Changed / Muutos	PÄIVITETTY	Date/Pvm	2010-07-05	Contr. / Hyv.